

Schopfheim, 16.12.2020

BETREFF : Ortstermin Lebensmittelüberwachung Gaststätte Schwimmbad

Teilnehmer

Herr Lempio, Sachgebiet Lebensmittelüberwachung Landratsamt Lörrach
Herr Wüst, Bademeister Stadt Schopfheim
Herr Brouwer, komm. Fachgruppenleiter Tiefbau Stadt Schopfheim (protokoll)

Ergebnis

Grundsätzlich entsprechen die Räumlichkeiten den Vorschriften für den Gaststättenbetrieb.

Folgende Punkte müssen nachgebessert/beachtet werden:

1. Wenn der Kühlraum zur Lebensmittellagerung genutzt werden soll, muss das Holzregal entfernt werden. Eine gleichzeitige Nutzung für offene Lebensmittel und Getränke ist nicht möglich.
2. Verschiedene Schadstellen am Bodenbelag müssen ausgebessert werden
3. Lampen(Fassungen) mit fehlenden Splitterschutz müssen ausgetauscht werden bzw. durch LED-Röhrenleuchte aus Kunststoff ersetzt werden.
4. Das Handwaschbecken muss vergrößert werden
5. Im Bereich der Arbeitsplätze fehlen teilweise geeignete Rückwände, hier könnte z.B. ein Edelstahlrückwand angebracht werden
6. Ein Fettabscheider ist aus Sicht der Lebensmittelüberwachung nicht erforderlich.
7. Ein Hinweisblatt zum Thema Lebensmittelüberwachung wurde übergeben.
8. Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden sollten (durch den künftigen Betreiber), sollte dies möglichst im Vorfeld mit dem Sachgebiet Lebensmittelüberwachung abgestimmt werden.